









4110 ZK 4243	Mauerkasten Medaturen
4550 DK 4241	Übergangsbaube Kessel - Eco
4110 DK 4240	Mauerkasten Überhitzer 1+2
4112 ZK 4239	Mauerkasten Rußbläser 2
4112 ZK 4238	Mauerkasten Rußbläser 1
4112 DK 4237	Brennerplatte mit Blechanbauten
4516 DK 4233	Fall- und Fundamentplatten
4539 DK 4232	Bunkerpen
4316 DK 4231	Rohrbündel u. Sammler Überhitzer 2
4134 DK 4230	Trommeleinbauten
4132 ZK 4229	elastische Anschlußstücke Trommel
4134 DK 4228	Heißdampfkühler
4316 DK 4227	Rohrbündel u. Sammler Überhitzer 1
4153 DK 4226	Anbauten und Zusammenbauten
4132 DK 4222	Dampftrommel
4141 DK 4221	Fahnenrohre
4153 DK 4220	Sammlerbäden
4153 DK 4219	Sammler, Fall- und Überströmrohre
Zeichnung Nr. / Drawing No.	Bauteil / Subject

Zugehörige Zeichnungen / Reference Drawings

Pos.	Abmessung	Werkstoff	Bemerkungen
M	273x22	15Mo3	Trommelstutzen Seitenwandverteiler
O	219x30	15MO3	Trommelstutzen Fall- u. Überströmrohre
K	318x32	St35.8	Tragrohre
G	60,3x4,5	St35.8	Rührwelle
N	1800x25	WB36	Trommel
D	168,3x10,5	15MO3	Überströmrohr - Verbinder
E	139,7x14,2	15Mo3	Querverteiler - unten
X, E	273x25	15MO3	Verteiler Front- Rück- u. Trennwand
X, E	273x22	15Mo3	Seitenwandverteiler links/rechts - unten
S	219x20	15MO3	Querverbindung
X	219x20	15MO3	Sammler Trennwand
S	273x25	15MO3	Seitenwandsammler links
S	139,7x14,2	15MO3	Sammler Rückwand
S	273x22	15MO3	Seitenwandsammler rechts
S	219x20	15MO3	Sammler Frontwand

Bau-Nr. / Fab. No.	–	Herstellerjahr / Date	1994
Kessel-Nr. / Serial No.	9749	erauf. / Contract	16000 Liter
Zulässiger Betr.-Überdruck / Design pressure	70 bar	Betriebsgewicht / Weight	57 to
Prüfdruck / Test pressure	84 bar	Zusätzliche Belastung / Additional load	0
Zulässige Betriebstemperatur / Design temperature	505°C	Schwellbelastungen / Cyclic efficiency	0,8
Berechnungstemperatur / Reference temperature	340°C	Heizfläche / Heating surface	409 m²
Kesselart / Boiler type	–	Anzahl der Tage / Flight years	–
Genehmigungsnummer DIN 50049 / Test certificate	3.1A		
Abnahme durch / Inspection by	TÜV / AFA	Nach Vorschrift / According to	TRD

Gestellungsgemeinschaft / Main or Approved

Bauherr / Purchaser

Abnahmebehörde / Inspection Authority

Z = Änderungsindex (Index)		Maßstab / Scale	A0
		Auftraggeber	Plouquet
verfertigt / date		Zu Alle	Überholung